



НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
СПЕЦИАЛИСТОВ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ «ПОЖСОЮЗ»

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
(Пожарная безопасность. Технические средства защиты)

Система зарегистрирована
Ростехрегулированием в Едином реестре
Свидетельство о регистрации
№ РОСС RU.И559.04.ЖР00

№ ПС 000365

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Срок действия с 21.02.2014 г. по 20.02.2017 г.

код ОК 005 (ОКП)

53 8600

№ ССБК RU.ПБ09.Н0000197

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

4411 00 000 0

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "Регент Строй Конструктор". Адрес: 152025 Ярославская обл., г. Переславль-Залесский, ул. Вокзальная, д. 24-а. ОГРН: 1117608000883. Телефон: +(48535) 9-44-36

(наименование и место нахождения заявителя)

Изготовитель Общество с ограниченной ответственностью "Регент Строй Конструктор". Адрес: 152025 Ярославская обл., г. Переславль-Залесский, ул. Вокзальная, д. 24-а. ОГРН: 1117608000883. Телефон: +(48535) 9-44-36

(наименование и место нахождения изготовителя продукции)

Орган по сертификации ССБК RU.ПБ09, Орган по сертификации "ТПБ СЕРТ", 141315, Московская область, г. Сергиев Посад, Московское шоссе, д. 25, тел. +7 495 771-7472.

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

подтверждает, что продукция Изделия из древесно-полимерного композита: доска, лага, уголок, сайдинг, блок хаус. Толщина стенки от 4 мм до 10 мм, выпускаемые по ТУ-5386-001-92099472-2011. Серийный выпуск.


(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

соответствует требованиям Группа горючести по ГОСТ 30244 - Г4, группа воспламеняемости по ГОСТ 30402 - В3, группа дымообразующей способности по ГОСТ 12.1.044 - ДЗ, группа токсичности продуктов горения по ГОСТ 12.1.044 - Т3, группа распространения пламени по ГОСТ Р 51032 - РП4

(наименование документа, на соответствие которому (которым) проводилась сертификация)

Проведенные исследования (испытания) и измерения от 14.01.2014 г., ИЦ "ТПБ ТЕСТ", аттестат аккредитации № ССБК RU.21ПБ07 от 22.09.2010 г. **Протокол испытаний № 455-С**

Представленные документы Сертификат системы менеджмента качества ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) № СДССМТ.RU.OC01.K00231 от 07.11.2013 г. по 07.11.2016 г., выдан ОС "СибМосТест" номер аттестата аккредитации СДССМТ.RU.31068.OC01 от 03.07.2013 г.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации  Ю.Н. Гришин

Эксперт (эксперты)  Д.А. Капранов

